

Исх. № 15-01-45 от 15.01.2018

На № _____ от _____

ПАСПОРТ

Наконечники медные луженые
ТМЛ

Соответствуют требованиям нормативных документов
ГОСТ 7386-80

1. Материал: труба медная марки М2
2. Сертификат соответствия: не требуется.
3. Назначение: применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 кв.мм до 240 кв.мм на напряжение до 35 кВ.
4. Толщина и качество покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.302-88.
5. Механические и электрические испытания соответствуют требованиям ГОСТ 10434-76.

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие наконечников медных луженых (опресс.) требованиям ГОСТ 7386-80.

Расчетный срок службы - не ограничен.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления при
соблюдении условий хранения.

15.01. 2018 г.



Багаева Ю. В.
ОТК

ОАО «КЗОЦМ»
ИНН 4347000477
КПП 434501001

Адрес: 610016, Кировская область,
г. Киров, пр. Октябрьский, 18
Тел. (8332) 406-501, www.ocm.ru



ОАО «Кировский завод
по обработке цветных
металлов»

УГМК ОЦМ

