TEXENERGO

РОССИЯ, 141580, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н,
ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ, Д. 65.

ПАСПОРТ

РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

РП21 ☐ *кол. контактов* **УХЛ4** ☐ *напряжение*

Предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 400 В и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В. Номинальный ток контактов 6 А.

Реле соответствует требованиям ТУ 3425-002-18987877-2015; ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4); ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7); ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ 17523-85

Драг. металлов не содержит.

Кол-во _____

Упаковщик _____

Штамп технического контроля изготовителя



Дата выпуска «__ »_____ 20 г.

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.
Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР
Made by: YUEQING BOSEN IMPORT &EXPORT CO.LTD., PRC

TEXENERGO

РОССИЯ, 141580, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ Р-Н,
ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ, Д. 65.

ПАСПОРТ

РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

РП21 ☐ *кол. контактов* **УХЛ4** ☐ *напряжение*

Предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 400 В и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В. Номинальный ток контактов 6 А.

Реле соответствует требованиям ТУ 3425-002-18987877-2015; ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4); ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7); ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008,ГОСТ 17523-85

Драг. металлов не содержит.

Кол-во _____

Упаковщик _____

Штамп технического контроля изготовителя

Дата выпуска «__ »_____ 20 г.

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.
Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР
Made by: YUEQING BOSEN IMPORT &EXPORT CO.LTD., PRC